

建设单位	中广核阳江海上风力发电有限公司				
项目名称	中广核阳江南鹏岛海上风电项目				
项目地址	阳江市阳东区大沟镇三丫村				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	王宗顺				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	中广核阳江海上风力发电有限公司（以下简称“该公司”）成立于 2015 年 9 月 25 日，主要经营范围为海上风力发电项目开发、建设、运营、维护等，该公司位于阳江市阳东区大沟镇三丫渡头山，总投资 807711 万元建设中广核阳江南鹏岛海上风电项目（以下简称该项目），建设总装机容量 400 兆瓦海上风力发电场，配套建设一座海上 220kV 升压站、35kV 集电海缆、220kV 登陆海缆和一座陆上控制中心。				
现场调查人员	谢增春、冯淑贞	调查时间	2025 年 1 月 9 日	陪同人	王经理
检测人员	张志钦、马显东	检测时间	2025 年 03 月 14 日~17 日	陪同人	王经理
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果： 该项目存在的主要职业病危害因素有：高温、工频电磁场等 根据工作场所检测结果，所测岗位工种接触的工频电磁场、噪声等职业病危害因素均符合职业接触限值要求。					
评价结论与建议： 结论：该项目试运行期间职业病危害防护措施防护效果良好，该项目在采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，作业人员实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可以控制在国家职业接触限值以内，能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备了职业病防护设施验收条件。 建议： 1）建议该项目在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 2）建议该项目定期对应急救援设施进行检查，查看是否能正常使用，并设置药品清单，定期更换过期应急药品等，定期进行应急救援演练，并保留记录； 3）建议该项目严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 49 号）和《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，组织从事职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查；并进一步完善职业健康档案。 4）对职业健康检查时，如果发现的职业禁忌证劳动者应及时做调岗处理，疑似职业病病例应及时给予进一步明确诊断，对明确诊断的职业病患者，应给予相应的治疗和生活保障，同时上报当地职业卫生监管部门。 5）建议该项目于本次控评验收后 30 日内进行职业病危害项目申报； 6）加强职业卫生管理： （1）建议该公司按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171 号）的要求持续完善职业卫生档案。 （2）对于职业卫生制度执行台账，年度职业病防治计划等做好记录和存档工作； （3）加强劳动者上岗前及在岗期间职业卫生培训工作，切实提高劳动者个人职业健康防护意识，劳动者职业卫生培训课时应不少于 8 课时/年，需保存培训记录、签到表和培训照片等内容；					

7) 其他建议

(1) 建议该项目在后续生产规模、工艺、原辅材料或者职业病危害因素的种类、防护设施等发生变更时, 应当按照有关规定对变更内容重新进行职业病危害评价, 并根据评价结果向职业卫生监管部门进行职业病危害项目变更申报。

(2) 用人单位在今后的扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目等中在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价, 在初步设计阶段应进行职业病防护设施设计, 在竣工验收前或者试运行期间应当进行职业病危害控制效果评价。

(3) 该公司应按照《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第5号, 2021年)的要求, 职业病危害一般的用人单位, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每三年至少进行一次职业病危害因素检测; 当有新建项目或改建、扩建或技术改造、技术引进现有生产过程时, 进行职业卫生“三同时”工作。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案, 并向卫生监督管理部门备案和向劳动者公布。

技术审查专家组评审意见:

一、评价报告修改意见

- (一) 补充完善应急演练情况分析;
- (二) 补充完善防护设施分析;
- (三) 补充完善潜水综合征、减压病的风险与危害内容;
- (四) 专家提出的其他个人意见。

二、工作场所现场的整改意见:

- (一) 加强职业安全卫生事故应急演练;
- (二) 加强 SF6 报警仪的日常检定, 校准和维护管理;
- (三) 完善海上升压站、风电场等海域作业的职业卫生管理;
- (四) 专家提出的其他个人意见。

专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》, 直接通过该项目职业病防护设施验收。